

Checklista för föreståndares/kontrollants egenkontroll

Dragskåp och dragbänkar där brandfarlig vara hanteras	Ja		Nej	Egna kommentarer
Har dragskåp/dragbänkar spillskydd genom t.ex. förhöjd kant?	☐		☐	
Är funktionskontroll utförd?	☐		☐	
Finns förreglering av eluttag?	☐		☐	
Finns klassningsplan för dragskåpet?	☐		☐	
Öppen hantering	Ja		Nej	Egna kommentarer
Förekommer endast enstaka deciliter (provrör, bägare) vid hantering av brandfarlig vara på arbetsbänk med punktutsug?	☐		☐	
Sker hantering av brandfarlig vara på arbetsbänk med punktutsug så att inga tändkällor finns inom 0,5 m (t.ex. elutrustning och eluttag)?	☐		☐	
Förekommer hantering av brandfarlig vara på annan plats än skyddsventilerad?	☐		☐	
Är kärl större än fem liter ledande eller halvledande, d.v.s. tillverkade av material som leder elektricitet?	☐		☐	
Är kärl större än fem liter, och som inte är tillverkade av ledande eller halvledande material, skyddsjordade?	☐		☐	
Är den fritt fallande strålen vid tappning eller hållning av mängder över 2,5 liter max 2 dm, och sker tappning/hållning med skyddsjordad metalltratt/behållare?	☐		☐	
Explosionsfarligt område	Ja		Nej	Egna kommentarer
Är alla klassade explosionsfarliga områden EX-skyltade?	☐		☐	
Finns korrekt klassningsritning?	☐		☐	
Förvaring av brandfarlig vätska	Ja		Nej	Egna kommentarer
Sker förvaring i dragskåp eller på dragbänkar?	☐		☐	
Sker förvaring i skåp enligt standarden SS-EN 14470-1, type 60 vilket motsvarar brandteknisk klass EI 60.	☐		☐	
Sker samförvaring med gas, frätande eller giftiga ämnen i skåpet, undantaget ev. enstaka mindre behållare enligt denna riktlinje?	☐		☐	
Förvaras brännbart material i skåpet?	☐		☐	
Sker förvaring av brandfarlig vara i kyl- och frysskåp enligt denna föreskrift?	☐		☐	

Är kyl/frys med förvaring av brandfarliga vätskor skyltad med faropiktogram "Brandfarliga ämnen" och "EX"-skylt?	☐		☐	
Förekommer spill i skåpet?	☐		☐	
Stämmer de förvarade mängderna med det som skåpet är godkänt för?	☐		☐	
Årlig kontroll av skåp för brandfarlig vara				Egna kommentarer
Kontrollera att skåpet har luftflöde (frånluft, undertryck), detta sker genom att hålla en pappersremsa under processventilationens anslutning inne i skåpet.				
Är skåpets dörr samt lister i dörr intakta och täta?				
Är skåpets uppsamlingskärn intakt?				
Är den årliga egenkontrollen av skåpet dokumenterad i loggbok?				
Peroxidbildande kemikalier	Ja		Nej	Egna kommentarer
Sker hantering av Etrar och andra peroxidbildande kemikalier enligt KI:s anvisningar för hantering av kemikalier som kan bilda explosiva peroxider?	☐		☐	
Gaser	Ja		Nej	Egna kommentarer
Förvaras flaskor med brandfarlig gas öppet i laboratoriet?	☐		☐	
Förvaras brandfarliga gaser i brandsäkert skåp skyltat med faropiktogram för "Gas under tryck" och "EX-skyt"?	☐		☐	
Finns skriftliga instruktioner för driftsättning, drift och underhåll av gasinstallationer?	☐		☐	
Vet all berörd personal var avstängningsventiler för gasinstallationerna är placerade?	☐		☐	
Är uttagsposter oskadade och med tydlig markering som anger typ av gas samt om kranen är i öppet eller stängt läge?	☐		☐	
Är avstängningsventiler stängda mot uttagsposter som inte används?	☐		☐	
Finns ett minsta avstånd på 0,5 m mellan uttagsposter och elektrisk utrustning eller andra potentiella tändkällor?	☐		☐	
Är rörledningar för brandfarlig gas korrekt märkta i tillräcklig utsträckning?	☐		☐	
Används rätt sorts slang till den gas som används?	☐		☐	
Förekommer gasslangar med ytsprickor?	☐		☐	

Analysutrustning	Ja		Nej	Egna kommentarer
Sker öppen hantering kring utrustningen (exempelvis fyllning eller avtappning) så att explosionsfarligt område kan uppkomma? Finns klassningsritning för detta uppsatt?	☐		☐	
Överstiger mängden brandfarlig vara i utrustningar placerade i samma brandcell tillsammans 250 liter?	☐		☐	
Omhändertagande av spill	Ja		Nej	Egna kommentarer
Finns utrustning för omhändertagande av spill och är den anpassad utifrån hanterade ämnen och mängder?	☐		☐	
Är spillkit skyltat?	☐		☐	
Sker hantering av avfall enligt rutin?	☐		☐	